



ด้านที่ 3 อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อ 3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)



3.3.11. F11E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(กลุ่ม 2) (ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่าตัด, ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

โรงพยาบาลหนองหงส์

ไม่มีห้องผ่าตัด และ ICU