

7.4.4 สถานพยาบาลมีระบบเสียงประกาศที่สามารถใช้งานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง

โรงพยาบาลหนองหงส์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ภายใน 10 วินาที ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

เฉพาะแฉ่งซ่อม (5)

00:12

15.32 น.

บันทึก | บันทึกเป็น... | แชร์ | ส่งไปยัง Keep Memo

ลุงเอ BURIRAM

วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น.
รายงานการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- 1.ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง2เครื่องทำงานภายใน10วินาที
- 2.ทำการทดสอบเครื่องขนาด300kw(สีเขียว)เป็นเวลา 5 นาที
- 3.ทำการทดสอบเครื่องขนาด100kw(สีเหลือง)เป็นเวลา5 นาที
- 4.สรุปการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง2เครื่องปกติ

15.32 น.

พิมพ์ข้อความ