



ด้านที่ 5 ความปลอดภัย
ข้อ 5.7 คุณภาพของระบบไฟฟ้า



5.7.1. มีการตรวจติดตาม ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอ

โรงพยาบาลหนองหงส์ ได้ดำเนินการคีย์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy		รหัสสาขา : moph-br_h_nh หน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองหงส์		ออกทราบ			
ข้อมูลหน่วยงาน	คณะทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ต้นปีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2569 ไตรมาสที่ : 3 [← ไตรมาสย้อนหลัง](#) [ไตรมาสถัดไป →](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้ประสานงาน กิตติยา นาสา สถานที่ติดต่อ 222 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
โทรศัพท์ 044-669126 โทรสาร 044-669028 e-mail



หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน ส่วนของบ้านพัก

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2569	72057.00	302044.64		32.42	1291.31		58460.00
พฤษภาคม / 2569							
มิถุนายน / 2569							

A
Gc

ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า



ระบบไฟฟ้าสำรอง มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 Kva จ่ายไฟฟ้าให้ส่วนบริการทั้งหมดของโรงพยาบาล



2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 Kva จ่ายไฟฟ้าให้ส่วนบ้านพักและแฟลตพยาบาล



การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

