

7.1.4 สถานพยาบาลมีระบบเรียกพยาบาลที่สามารถใช้งานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง
โรงพยาบาลหนองหงส์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ภายใน 10 วินาที ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

เฉพาะแঙ্গค์ซ่อม (5)

00:12

15.32 น.

บันทึก | บันทึกเป็น... | แชร์ | ส่งไปยัง Keep Memo

ลุงเอ BURIRAM

วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น.
รายงานการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1.ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง2เครื่อง
ทำงานภายใน10วินาที
2.ทำการทดสอบเครื่องขนาด300kw(สีเขียว)เป็นเวลา 5
นาที
3.ทำการทดสอบเครื่องขนาด100kw(สีเหลือง)เป็นเวลา5
นาที
4.สรุปการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง2เครื่องปกติ

15.32 น.

พิมพ์ข้อความ

ระบบไฟฟ้าสำรอง มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 Kva จ่ายไฟฟ้าให้ส่วนบริการทั้งหมดของโรงพยาบาล



2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 Kva จ่ายไฟฟ้าให้ส่วนบ้านพักและแฟลตพยาบาล

