



ด้านที่ 3 อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อ 3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)



3.3.15. F15E ออกแบบระบบและมีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินยูพีเอส UPS (Uninterruptible Power Supply) แบบ True Online Double Conversion Design, Pure Sine Wave สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤต เช่น ในห้องผ่าตัด, ห้องไอซียู และมีแบตเตอรี่สำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 นาที

โรงพยาบาลหนองหงส์
ไม่มีห้องผ่าตัด และ ICU