

3.3.17. F17E ออกแบบชนิด จำนวน และสีของเต้ารับไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถแยกแยะระหว่างเต้ารับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เลือกใช้กับอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

รพ.หนองหงส์ เต้ารับส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว สำหรับกระแสไฟฟ้าทั่วไป และเมื่อไฟฟ้าดับจากด้านนอก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานภายใน 10 วินาที เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบครบทุกส่วนของการให้บริการ และไม่มีส่วนให้บริการที่เป็นพื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู

